




Geologischer Dienst NRW – Landesbetrieb – Postfach 10 07 63 · D-47707 Krefeld

Stadtverwaltung Schwelm
Verwaltungsgebäude II
Postfach 7 40
58320 Schwelm



Landesbetrieb

De-Greiff-Straße 195
D-47803 Krefeld

Fon 02151 897-0
Fax 02151 897-505

poststelle@gd.nrw.de

Westdeutsche Landesbank

Girozentrale

Kto: 4 005 617

Blz: 300 500 00

Bearbeiter: Frau Dr. Hantl

Durchwahl: 897 430

E-Mail: hantl@gd.nrw.de

Datum: 12. August 2008

Gesch.-Z.: 31.50/5008/2008

Bebauungsplan Nr. 80 „Viktoriastraße“

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Ihr Schreiben vom 30. Juli 2008, Zeichen FB 51./So

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Plangebiet befindet sich über verkarstungsfähigem Kalkstein (Givet- bis Adorf-Massenkalk / Devon). Deshalb ist folgendes zu beachten:

- a. Unterirdische Hohlräume sind nicht auszuschließen.
- b. Der obere Grundwasserleiter ist sehr verschmutzungsgefährdet.
- c. Bei den Bauarbeiten sind Verunreinigungen des Karstkluftwasserleiters auszuschließen.

Ansonsten bestehen gegenüber dem Planungsvorhaben keine Bedenken.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag:

(Dr. Hantl)